
AFFAIRE RAC-AUV-26-004134
Alimentation C4 144kVA
MEDIATHEQUE Place des Charmes
RANDAN
PC0632952400002



Code du départ	Nom du départ	GDO Poste Source	Nom Poste Source	Code de transfo.	Code Rame HTA	Régime de Neutre actuel	Année de passage au RN actuel	Régime neutre cible	Année de passage estimé	Valeur Ω Réq. Pour la terre Neutre BT (PRDE G.1.3-03)		Valeur Ω masses HTA	
										Terres séparées	Terres interconnectées (Valeurs à respecter avant interconnexion)	Terres Séparées	Terres interconnectées (Valeurs à respecter avant interconnexion)
SSYORC0303	RANDAN	SSYOR	STYORRE	SSYORY0312	SSYORB2002	NC 600A	2013			15	15	30	30

Envoyé en préfecture le 16/10/2026
Reçu en préfecture le 16/10/2026
Publié le
ID : 063-200071199-20261013-CCPL_2026_179-DE